

Безопасность

Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области

---

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 9/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению  
«Кезаковская основная общеобразовательная школа»  
Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Казаковская основная общеобразовательная школа»  
Захаровой Любовь Сергеевне

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

во исполнение: На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа,  
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
подполковника внутренней службы Зайкова Д.В. № 8 от «27» января 2020 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Дата и время проведения проверки:

"04" февраля 2020г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

"20" февраля 2020г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

"02" марта 2020г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Проведена плановая выездная проверка: Бакиным Станиславом Юрьевичем, инспектором отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,  
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Казаковская основная  
общеобразовательная школа» по адресу: 623611, Свердловская область, Талицкий район,  
с.Казаковское, ул.Набережная,24

Совместно с: директором МКОУ «Казаковская ООШ» Захаровой Л.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) с выполнением и (указывается только
				я только

		которого (ых) нарушены	пожарной безопасности	выполн(е)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>На втором этаже коридор длиной разделен помещением учительской двери, которой открываются не по направлению движения людей при эвакуации.</p> <p>На втором этаже в коридоре, разделенном помещением учительской двери, выполнить двухстороннего открывания по направлению движения людей при эвакуации.</p>	<p>Нарушены ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97* п.6.17*;</p> <p><i>Двери усваиваются по проекту.</i></p> <p><i>двери шатаются!!</i></p>	<p>03.08.2020</p> <p><i>Александр</i></p> <p><i>Иван</i></p> <p><i>Игорь</i></p> <p><i>Илья</i></p>	
2.	<p>На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по планово-предупредительному ремонту, систем автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС и СОУЭ). В соответствии с актом составленным руководителем организации и представителем обслуживающей организации, срок эксплуатации оборудования автоматических систем противопожарной защиты, превышает срок установленный заводом изготовителем (более 10 лет).</p> <p>На объекте защиты руководителю организации обеспечить проведение регламентных работ по планово-предупредительному ремонту, систем автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС и СОУЭ).</p>	<p>Нарушены п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390);</p> <p><i>Капитальный ремонт был осуществлен 03.08.2018 на сумму 162 465,0</i></p>	<p>—</p> <p>03.08.2020</p>	
3.	<p>При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании школы.</p> <p>В здании школы выполнить аварийное эвакуационное освещение.</p>	<p>Нарушены п. 33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390); ст. 6; ч.2, ч.9 ст.82, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»</p>	<p>03.08.2020</p> <p><i>Воплотить аварийное эвакуационное освещение</i></p> <p><i>Александр</i></p> <p><i>Иван</i></p> <p><i>Игорь</i></p> <p><i>Илья</i></p> <p><i>Законное освещение</i></p> <p><i>информация</i></p> <p><i>Александр</i></p> <p><i>Иван</i></p> <p><i>Игорь</i></p> <p><i>Илья</i></p>	
4.	На объекте защиты на 1 и 2 этаже	Нарушены ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч.	03.08.2020	

	<p>предел огнестойкости двери помещения склада не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30.</p> <p>На объекте защиты на 1 и 2 этаже двери складских помещений выполнить с пределом огнестойкости не менее EI 30.</p>	<p>1 ст. 6, ст. 88 Таблица 23, Таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.14 Таблица 1, Таблица 2* п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7).</p>	<p><i>Установить огнестойкую дверь.</i></p> <p><i>? с учетом сроков</i></p> <p><i>установка в БИИ</i></p>
5	<p>На объекте защиты не обеспечен запас воды на нужды наружного пожаротушения.</p> <p>На территории объекта защиты обеспечить запас воды на нужды наружного пожаротушения</p>	<p>Нарушены ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.2.11, п.2.13 СНИП 2.04.02-84*</p>	<p><i>сделать указатель и смонтировать</i></p> <p>03.08.2020</p> <p><i>ВЛПО - указат</i></p> <p><i>решение на установку 26.03.2020 Пестуков</i></p>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа,  
 Тугулымского городского округа  
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
 старший лейтенант внутренней службы Бакин С.Ю.  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 02 » марта 2020 г.

Предписание для исполнения получил(а):

*(подпись)*

« 02 » марта 2020 г.

Директор МКОУ «Казаковская ООШ»  
 Захарова Л.С.

(должность, фамилия, инициалы)



\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.  
 Телефон доверия:  
 ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.  
 ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99

і  
і  
О  
И  
ГС