

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 102/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Казаковская основная общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

во исполнение: На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
подполковника внутренней службы Зайкова Д.В. № 102 от «10» ноября 2020 и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Дата и время проведения проверки:

"16" ноября 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

"27" ноября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Проведена плановая выездная проверка: Бакиным Станиславом Юрьевичем, инспектором отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Казаковская основная
общеобразовательная школа» по адресу: 623611, Свердловская область, Талицкий район,
с.Казаковское, ул.Ленина,26

Совместно с: ИО директора МКОУ «Казаковская ООШ» Добрыгина Г.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1.	<p>При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. На пути эвакуации из лестничной клетки наружу (центральный вход) установлены двери по размеру не соответствующие требованиям пожарной безопасности, высота которых составляет 1.73 м. при нормируемой 1.9м.</p> <p>На пути эвакуации из лестничной клетки наружу (центральный вход) двери выполнить по размеру в соответствии с требованиями пожарной безопасности, высота которых должна составлять не менее 1.9м.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.) п.33; ст.46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97 п.6.30);</p>	25.06.2021	
2.	<p>На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по планово-предупредительному ремонту, систем автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС и СОУЭ). В соответствии с актом составленным руководителем организации и представителем обслуживающей организации, срок эксплуатации оборудования автоматических систем противопожарной защиты, превышает срок установленный заводом изготовителем (более 10 лет).</p> <p>На объекте защиты руководителю организации обеспечить (организовать) проведение регламентных работ по планово-предупредительному ремонту, систем автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС и СОУЭ). В соответствии с актом составленным руководителем организации и представителем обслуживающей организации, срок эксплуатации</p>	<p>Нарушены п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390);</p>	25.06.2021	

	оборудования автоматических систем противопожарной защиты, превышает срок установленный заводом изготовителем (более 10 лет).			
3.	<p>При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. На пути эвакуации из групповой ячейки, наружу установлены двери по размеру не соответствующие требованиям пожарной безопасности, высота которых составляет 1.7 м. при нормируемой 1.9м.</p> <p>На пути эвакуации из групповой ячейки, наружу двери выполнить по размеру в соответствии с требованиями пожарной безопасности, высота которых должна составлять не менее 1.9м.</p>	Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ № 390 от 25.04.2012г.) п.33; ст.46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97 п.6.30);	25.06.2021	
4.	<p>На объекте защиты (детский сад) на 1 этаже предел огнестойкости двери помещения гладильной со складом и пищеблока не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30.</p> <p>На объекте защиты (детский сад) на 1 этаже помещения гладильной со складом и пищеблока, (в дверном проеме) выгородить дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30.</p>	Нарушены ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Таблица 23, Таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.14 Таблица 1, Таблица 2* п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7).	25.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
старший лейтенант внутренней службы Бакин С.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
« 27 » ноября 2020 г.



[Handwritten signature]

(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

ИО директора МКОУ «Казаковская ООШ»
Добрыгина Г.Н.

[Handwritten signature]

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 27 » ноября 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.
ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99